

FISA TEHNICA NR.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator grup sanitar

Nr crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali		
1,01	Furnizor: VENTS		
1,02	Tip: Ventilator grup sanitar		
1,03	Debit maxim: 98 mc/h		
1,04	Greutate: 0,5 kg		
1,05	Diametru: 100 mm		
1,06	Putere electrică: 14 W		
1,07	Motor monofazat: 230V/50Hz		
1,08	Protecția IP 24		
1,09	Latime: 13 mm		
1,10	Lungime: 104 mm		
1,11	Echipat cu clapeta antiretur		
1,12	Nivel de zgomot: 34 db		
1,13	Comanda: de la intrerupatorul de iluminat montat la intrarea în baie (pentru detalii consulatati proiectul de instalatii electrice)		
1,14	Accesorii complete pentru montaj		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
2,1	Se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana		
2,2	Documente conforme cu legislatia in vigoare:		
2,3	Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995		
2,4	Certificate de Conformitate		
2,5	Certificat de Aprobare de Model		
2,6	Aviz ISCIR		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
3,1	Caracteristicile aparatului si conditiile de exploatare se vor conforma normelor internationale in vigoare, ISO, norme europene si care sa aiba agrement tehnic in Romania, cu specificarea acestora in oferta		
4	Conditii de garantie si post garantie		
4,1	Termen de garantie:min. 24 luni de la livrare max. 24 luni de la punerea in functiune		
4,2	Durata normala de viata a utilajului – 10 ani		
4,3	Posibilitati de asigurare a pieselor de schimb si a service-ului in perioada postragantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic (dotari)		
5,1	Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica:		
5,2	* prezentarea generala a utilajului * caracteristici tehnice * instructiuni de instalare si montaj * incercari, probe si punere in functiune * defectiuni posibile si tehnica de depanare * instructiuni de depanare * masuri de tehnica securitatii muncii si PSI * Se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii		
5,3	Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie completa pentru selectie si montaj in limba romana.		

Intocmit,



CONTRACTANT(OFFERTANT)